

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT MAINTENANT CONSULTABLES SUR:

<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines>

PISCINE CENTREAQUATIQUE CLERMONTOIS - FITZ-JAMES

	PATAUGEOIRE		BASSIN LUDIQUE		BASSIN SPORTIF			
	Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité		Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité		Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité			
date de prélèvement : 06/01/2026								
Paramètres bactériologiques	Références de qualité		Limites de qualité		Unités	Résultats	Résultats	Résultats
	minimale	maximale	minimale	maximale				
Germes revivifiables à 36°C		100			n/mL	0	1	0
Pseudomonas aeruginosa				0	n/(100mL)	0	0	0
Staphylocoques pathogènes				0	n/(100mL)	0	0	0
Enterocoques intestinaux				0	n/(100mL)	0	0	0
Paramètres physico-chimiques	Références de qualité		Limites de qualité		Unités	Résultats	Résultats	Résultats
	minimale	maximale	minimale	maximale				
Chlorures *		250			mg/L	515	506	740
Chlore combiné				0,6	mg(Cl ₂)/L	0,20	0,22	0,34
Chlore libre					mg(Cl ₂)/L	1,02	1,13	1,37
Chlore libre actif			0,4	1,4	mg(Cl ₂)/L	0,45	0,48	0,56
Chlore total					mg(Cl ₂)/L	1,22	1,35	1,71
Carbone organique total		5,0			mg(C)/L	2,1	2,2	2,3
pH			6,9	7,7	unité pH	7,60	7,60	7,60
Température					°C	29,0	28,0	27,0
Transparence						Bonne	Bonne	Bonne

* Concentration en chlorures supérieure à la Référence de Qualité traduisant un renouvellement insuffisant de l'eau du bassin.

Pour le directeur général et par délégation,
la responsable du service santé
environnement de l'Oise



Vanessa DECOUTURE

Edition du :
jeudi 22 janvier 2026

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent (article D1332-10 du code la santé publique).