

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT MAINTENANT CONSULTABLES SUR:

<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines>

PISCINE CENTREAQUATIQUE CLERMONTOIS - FITZ-JAMES

date de prélèvement : 10/06/2026

date de prélèvement : 10/06/2026				de qualité		de qualité			
		Références de qualité		Limites de qualité					
Paramètres bactériologiques	minimale	maximale	minimale	maximale	Unités	Résultats	Résultats	Résultats	
Germes revivifiables à 36°C		100			n/mL	0	0	0	
Pseudomonas aeruginosa				0	n/(100mL)	0	0	0	
Staphylocoques pathogènes				0	n/(100mL)	0	0	0	
Enterocoques intestinaux				0	n/(100mL)	0	0	0	
		Références de qualité		Limites de qualité					
Paramètres physico-chimiques	minimale	maximale	minimale	maximale	Unités	Résultats	Résultats	Résultats	
Chlorures *		250			mg/L	309	311	226	
Chlore combiné				0,6	mg(Cl2)/L	0,37	0,36	0,37	
Chlore libre					mg(Cl2)/L	1,34	1,47	1,00	
Chlore libre actif			0,4	1,4	mg(Cl2)/L	0,64	0,74	0,47	
Chlore total					mg(Cl2)/L	1,71	1,83	1,37	
Carbone organique total		5,0			mg(C)/L	2,7	2,7	3,0	
pH			6,9	7,7	unité pH	7,50	7,50	7,50	
Température					°C	28,0	28,0	27,0	
Trihalométhanes analysés				100	µg/L	26	25	57	
Transparence						Bonne	Bonne	Bonne	

* Concentration en chlorures supérieure à la Référence de Qualité traduisant un renouvellement insuffisant de l'eau du bassin.

Pour le directeur général et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires du département
santé environnementale de l'Oise



Alexis CARRERE

Edition du :
mardi 30 juin 2026

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent (article D1332-10 du code la santé publique).