

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT MAINTENANT CONSULTABLES SUR:

<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines>

PISCINE CENTREAQUATIQUE CLERMONTOIS - FITZ-JAMES

	PATAUGEOIRE		BASSIN LUDIQUE		BASSIN SPORTIF			
	Eau conforme au moment du prélèvement		Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité		Eau conforme au moment du prélèvement			
date de prélèvement :	18/03/2026							
Paramètres bactériologiques	Références de qualité		Limites de qualité		Unités	Résultats	Résultats	Résultats
	minimale	maximale	minimale	maximale				
Germes revivifiables à 36°C		100			n/mL	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa				0	n/(100mL)	0	0	0
Staphylocoques pathogènes				0	n/(100mL)	0	0	0
Enterocoques intestinaux				0	n/(100mL)	0	0	0
Paramètres physico-chimiques	Références de qualité		Limites de qualité		Unités	Résultats	Résultats	Résultats
	minimale	maximale	minimale	maximale				
Chlorures		250			mg/L	238	237	206
Chlore combiné				0,6	mg(Cl ₂)/L	0,32	0,34	0,26
Chlore libre					mg(Cl ₂)/L	1,27	1,47	1,18
Chlore libre actif			0,4	1,4	mg(Cl ₂)/L	0,47	0,54	0,76
Chlore total					mg(Cl ₂)/L	1,59	1,81	1,44
Carbone organique total *		5,0			mg(C)/L	5,0	5,0	3,9
pH			6,9	7,7	unité pH	7,70	7,70	6,90
Température					°C	29,0	28,0	26,0
Trihalométhanes analysés				100	µg/L	26	27	37
Transparence						Bonne	Bonne	Bonne

* Valeur en carbone organique total supérieure à la Référence de Qualité traduisant la présence de matières organiques. Une attention particulière est à porter sur l'hygiène des baigneurs et au bon fonctionnement du système de filtration.

Pour le directeur général et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires du département
santé environnementale de l'Oise



Alexis CARRERE