

CLERMONT

Beauvais, le 15 septembre 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE FITZ-JAMES
21 Rue Jules Ferry
60600 FITZ-JAMES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le : mardi 25 août 2026 à 14h13
Prélèvement	00163588		par : L02
Unité de gestion	0035	CLERMONT	Type visite : AA
Installation	UDI 000500	CLERMONT	
Point de surveillance	S 0000000669	CENTRE VILLAGE	Commune : FITZ-JAMES
Localisation exacte	MAIRIE		

<u>Mesures de terrain</u>	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	24 °C				25,00
Température de mesure du pH	23,5 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	6,8 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	710 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,98 mg(Cl2)/L				
Chlore total	1,00 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00163728

Référence laboratoire : H_CS26.8398.1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	1 Qualit.				
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.				
Odeur (qualitatif)	1 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Carbonates	0,0 mg(CO3).				
Hydrogénocarbonates	354 mg/L				
Titre alcalimétrique	0 °f				
Titre alcalimétrique complet	29,0 °f				
Titre hydrotimétrique	33,8 °f				
MINERALISATION					
Calcium	117 mg/L				
Chlorures	24,1 mg/L				250,00
Magnésium	11,1 mg(Mg)/L				
Sulfates	17,0 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,49 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,050 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,755 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	37,6 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				

PLV : 00163588 page : 2

Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL			0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL	0		

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

Bromoforme	1,6 µg/L	100,00		
Chlorodibromométhane	3,4 µg/L	100,00		
Chloroforme	<1,0 µg/L	100,00		
Dichloromonobromométhane	1,9 µg/L	100,00		
Trihalométhanes (4 substances)	6,9 µg/L	100,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00163588)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le directeur général et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires du département
santé environnementale de l'Oise



Alexis CARRERE